Меры пожарной безопасности в сельском населенном пункте

1) Водонапорная башня с устройством для отбора воды.
2) Средство звуковой сигнализации.
3) Телефон.
4) Пожарный гидрант - оборудование для забора воды пожарными автомобилями.
5) Расстояние между пожарными гидрантами - 200 м.
6) Противопожарное расстояние между деревянными строениями - 15 м.
7) Ширина проезжей части улицы - 7 м.
8) Ширина проезда - 3,5 м.
9) Ширина защитной минерализованной полосы - 5 м.
10) Расстояние от застройки поселения до лесного массива - 15 м.
11) Табличка с изображением пожарного инвентаря
12) Пирс - площадка с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды.
13) Табличка с названием населенного пункта.
14) Табличка с наименованием улицы и номера дома.
15) Пожарный щит.
16) Бочки с водой у дома на 200 литров.
17) Уличные фонари для ночного освещения.
18) Патруль из добровольцев.
19) Информационный стенд.

Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике

Республиканская целевая программа “Пожарная безопасность на 2011 - 2015 гг.”