


Администрация
муниципального образования
«Муниципальный округ
Можгинский район
Удмуртской Республики»
(Администрация Можгинского района)



«Удмурт Элькуньсь
Можга ёрос муниципал округ»
муниципал кылдытэтлэн
Администрацияез
(Можга ёрослэн Администрацияез)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От «24» февраля 2025 года

№ 13-р

**Об утверждении проектной документации объекта: «Капитальный ремонт объекта:
«Сеть водопровода», расположенного по адресу: Удмуртская Республика,
Можгинский район, д. Пазял»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение полномочий муниципального образования по организации водоснабжения населению в границах муниципального округа, руководствуясь Уставом муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»:

1. Утвердить проектную документацию объекта: «Капитальный ремонт объекта: «Сеть водопровода», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Можгинский район, д. Пазял», разработанную автономной некоммерческой организацией «Удмуртский региональный центр ценообразования в строительстве», проверенную автономным учреждением Удмуртской Республики «Управление государственной экспертизы проектов при Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики», со следующими показателями:

Технико-экономические показатели:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
Общая протяженность сети водопровода, в том числе:	метр	8236
- трубопровод из труб напорных полиэтиленовых ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм.	метр	5380
- трубопровод из труб напорных полиэтиленовых ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,8 мм.	метр	1480
- трубопровод из труб напорных полиэтиленовых ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 50 мм,	метр	1376

толщина стенки 3,0 мм.		
Сооружения на сети:	-	-
- сборный железобетонный колодец, диаметром 1,5 м.	штук	9
- сборный железобетонный колодец, диаметром 1,0 м.	штук	8

Стоимостные показатели:

Структура затрат	Сметная стоимость, тыс. рублей		
	На дату представления сметной документации	На дату утверждения заключения экспертизы	Изменения (+ / -)
В базисном уровне цен, тыс. рублей			
Всего	1101.67	1082.88	-18.79
в том числе:			
- строительно-монтажные работы	1093.21	1082.88	-10.33
- оборудование	0.00	0.00	0.00
- прочие затраты,	8.46	0.00	-8.46
в том числе проектно-изыскательские работы	8.46	0.00	-8.46
Возвратные суммы	Не требуется	Не требуется	Не требуется
В текущем уровне цен, тыс. рублей (с НДС)			
Всего	10018.16	9998.77	-19.39
в том числе:			
- строительно-монтажные работы (без НДС)	8332.22	8332.31	0.09
- оборудование (без НДС)	0.00	0.00	0.00
- прочие затраты (без НДС),	45.00	0.00	-45.00
в том числе проектно-изыскательские работы	36.00	0.00	-36.00
- налог на добавленную стоимость	1640.94	1666.46	25.52
Возвратные суммы	Не требуется	Не требуется	Не требуется

Глава муниципального образования
«Муниципальный округ
Можгинский район Удмуртской Республики»



А.Г. Васильев